

**Wykonawcy wszyscy**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G” dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ:

**Pytania i odpowiedzi:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, ilość kanałów kanalizacji deszczowej jak w przedmiarach i SIWZ, gdyż projekt w zakresie kanałów D:500 obejmuje na odcinkach W-D12-ZRet.I ZRet.-D14-D20 łącznie – 713,6 mb sieci. W przedmiarze ujęto do wykonania 547,8 mb sieci D:500 (poz. 12 i poz. 13 przedmiaru sieci kanalizacji deszczowej). Proszę o potwierdzenie faktycznej ilości do wykonania.

**Odp. Faktyczne ilości do wykonania kanałów kanalizacji deszczowej D:500 to, zgodnie z dokumentacją projektową, 713,6 mb.**

2. Projekt kanalizacji deszczowej na odcinkach D20-D21 i D21-D22 zawiera dwa odgałęzienia redukcyjne (trójniki 500/200). Czy wymienione elementy są wykonane. Jeśli nie, w celu wyceny trójników proszę o podanie typu rur użytych do budowy kanałów na w/w odcinkach.

**Odp. Przedmiotowe elementy nie są wykonane. Rury użyte do budowy kanałów to PVC Ø 500 rury lite.**

3. Czy zamawiający potwierdza ilość kanałów kanalizacji deszczowej D:300. W przedmiarze ujęto 177,3 mb czyli odcinek sieci D37-D43. Projekt zawiera również odgałęzienia sieci od studni: D24, D28, D35 i D37 – łącznie dodatkowo 58,5 mb sieci. Proszę o potwierdzenie zakresu do wykonania.


**Odp. Łączna ilość kanałów kanalizacji deszczowej D:300 do wykonania wynosi 235,8 mb.**

Ponadto Zamawiający zmienia odpowiedzi do pytania nr 29, 33, 34, 62 i 63 zawartych w *Wyjaśnieniach treści SIWZ* z dnia 13.04.2015, które otrzymują brzmienie:

**„Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił dokumentację projektową na „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zalesie. Gm. Brusy” na stronie bip.brusy.pl.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie tj. upływa w dniu **17 kwietnia 2015 r. o godz. 11<sup>00</sup>**.

Z up. Burmistrza  
  
mgr inż. Robert Miodoń  
Specjalista ds.  
zamówień publicznych

**Załącznik:**

**Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zalesie – dokumentacja.**

Dyrektor Wydziału  
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych



mgr inż. Zbigniew Żabiński