

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G” dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy należy kalkulować do rozbiórki kostki betonowej koszt palet czy zostaną one przekazane przez Zamawiającego?

Odp. Koszt palet należy uwzględnić w wycenie oferty.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekazał wykonawcom informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

Odp. Potwierdzam.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje ostatecznym i ważnym pozwoleniem na budowę.

Odp. Potwierdzam.

4. Prosimy o dołączenie aktualnych warunków technicznych, opinii oraz uzgodnień projektów poszczególnych branż (drogowej, sanitarnej).

Odp. Zamawiający w dniu 13.04.2015 r. zamieścił przedmiotowe dokumenty na stronie bip.brusy.pl.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu przeznaczonego na realizację inwestycji, a ewentualne brak w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. Potwierdzam.

6. Czy do zasypania wykopów (kanalizacja deszczowa) należy przyjąć grunt rodzimy czy przyjąć do wyceny grunt – piasek z dowozu.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji ścieżki rowerowej. Wg SIWZ (Roz. III pkt 2b,c) ma ona posiadać konstrukcję jak zjazdy (podbudowa betonowa), a wg załączonego rys. „Przekroje konstrukcyjne” ścieżka rowerowa ma przekrój jak chodnik, czyli wzmocnienie podłoża gr. 10cm, podsypka cem-piasek, kostka betonowa gr. 6cm. Jaka konstrukcję należy przyjąć dla ścieżki rowerowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ Rozdział III pkt 2b i c.

8. Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego branży drogowej.

Odp. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił przedmiotowy dokument na stronie bip.brusy.pl

9. W przedmiarach brak pozycji budowa ogrodzenia z siatki wys. 1,5m wokół zbiornika retencyjnego. Czy należy kalkulować budowę ogrodzenia?

Odp. Tak

10. Jeśli należy zbudować ogrodzenie wokół zbiornika to proszę o podanie szczegółów wykonania lub SST.

Odp. Należy wykonać ogrodzenie panelowe, systemowe z siatki zgrzewalnej stalowej, ocynkowanej z prętów Ø 6 mm malowanych proszkowo farbą ftalową podkładową i nawierzchniową. Wysokość ogrodzenia 150 cm, słupki 40x80x5 mm w rozstawie osiowym co 250 cm. Brama panelowa, systemowa wykonana w technologii ogrodzenia. Rama bramy z kształtownika 40x40x5 mm.

11. Brak pozycji w przedmiarach dotyczącej odtworzenia istniejącego przepustu fi 800mm wzdłuż granicy działek 37/2 i 36/2. Proszę o potwierdzenie czy należy go odbudować?

Odp. Potwierdzam.

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek przyległych w celu wykorzystania ich do pracy sprzętu w ramach odbudowy rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż granicy działki nr 35 na odcinku od wylotu brzegowego do rzeki Niechwaszcz (ok. 500 m).

Odp. Potwierdzam.

13. Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ Roz. III pkt 2e „Przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem”. Proszę o dokładne informacje zawierające: lokalizację kolizji do usunięcia oraz z jakimi sieciami są to kolizje?

Odp. Jest to kolizja z siecią telekomunikacyjną. Zamawiający w dniu 13.04.2015 r. zamieścił stosowne uzgodnienia na stronie bip.brusy.pl.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne (w odniesieniu do dokumentacji projektowej dołączonej do SIWZ będącej podstawą przygotowania oferty) wymagające ich przebudowy lub naprawy, wykonawca otrzyma odpowiednie wynagrodzenie dodatkowe, a termin realizacji zadania ulegnie wydłużeniu.

Odp. W przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne (w odniesieniu do dokumentacji projektowej dołączonej do SIWZ będącej podstawą przygotowania oferty) wymagające ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu ale w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego.

15. Czy cały materiał drogowy z korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy? Czy chodzi tylko o górną warstwę istniejących dróg przeznaczonych do przebudowy, a samo wykonanie koryta pod konstrukcję drogi należy przeprowadzić w dwóch etapach (1 etap – zebranie górnej warstwy, 2etap – pozostała część koryta)? Jest to ważna informacja, gdyż ma wpływ na wartość robót ziemnych.

Odp. Chodzi tylko o górną warstwę.

16. Prosimy o dołączenie do SIWZ aktualnego opisu do projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami.

Odp. Opis do projektu organizacji ruchu znajduje się w dokumentacji projektowej, branża drogowa, opis techniczny pkt 12, a uzgodnienia Zamawiający zamieścił w dniu 13.04.2015 r. na stronie bip.brusy.pl.

17. Prosimy o podanie powierzchni dodatkowych zjazdów, które należy wykonać w ramach inwestycji.

Odp. Ok. 52 m2.

18. Prosimy o potwierdzenie, że wykonany odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej na odcinku od studni D20 do studni D28 został zrealizowany zgodnie z projektem.

Odp. Potwierdzam.

19. Gmina stawia warunek aby wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 5 lat lub więcej. Rękojmia za wady natomiast zgodnie z terminem ustawowym trwa 3 lata. Na zabezpieczenie pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu Gmina wymaga wniesienia zabezpieczenia w wys. 5% wartości kontraktu brutto wnoszonego w formie przewidzianej w ustawie o zamówieniach publicznych w tym m.in. w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 30 % powyższego zabezpieczenia ma być przeznaczony na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie ono zwrócone nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady t.j. po 3-ach latach. Z powyższych zapisów wynika, że zadeklarowanie w ofercie dłuższego niż 5-letni, okresu gwarancji, nie spowoduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia na ten okres, ponieważ zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek wymagane jest na okres trwania rękojmi t.j. 3 lata. PYTANIE: Czy dobrze są rozumiane powyższe zapisy w SIWZ i czy właściwie są zinterpretowane?

Odp. Wykonawca źle interpretuje powyższy zapis.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie tj. upływa w dniu **17 kwietnia 2015 r. o godz. 11⁰⁰**.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Ewa Kochol
Specjalista ds.
zamówień publicznych

Dyrektor Wydziału

Inwestycji i Funduszy Wewnętrznych

mgr inż. Zbigniew Żabiński