

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

URZĄD MIEJSKI
w BRUSACH

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaziewiczza 30
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

Wpłynęło 2018-02-23
Nr 2786 ZR 06
Zdł.

fax: (059) 842-52-63
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 6/2018

OPR. Kaku/GT
23.02.2018



Sygnatura protokołu	DID.7023.29.2018.pp.dp	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Miejsko-Wiejska Brusy - oczyszczalnia ścieków w Brusach, Bolta 10, 89-632 Brusy, Gmina Brusy (miejsko-wiejska), Powiat chojnicki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Bolta 10, 89-632 Brusy, Gmina Brusy (miejsko-wiejska), Powiat chojnicki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Witold Ossowski, Burmistrz Brus	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	923351251	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	nie dotyczy	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	523982362	523982362
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Witold Ossowski	Stanowisko Burmistrz Brus
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Paweł Wolter Justyna Żywiec	Stanowisko Kierownik ZGK Technolog

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Miejsko - Wiejska Brusy
Adres do korespondencji	ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Gmina Brusy (miejsko-wiejska), Powiat chojnicki
Regon	0923351251

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 4

protokół kontroli nr SLU 6/2018

Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	23-01-2018
Data zakończenia kontroli	23-02-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	10-11-2016
Okres objęty kontrolą	2017-2018
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Piotr Paśnik	Inspektor	6/2017
	Dariusz Patyna	Główny Specjalista	13/2016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Brusy jest własnością Gminy Brusy. Bezpośrednią eksploatacją oczyszczalni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach, będący jednostką budżetową Gminy Brusy powołany uchwałą z dnia 8.09.1994 r., nr III-19/94.

W dniu 14.08.2012 r. Gmina Brusy zakończyła inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie mechaniczno – biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków w Brusach. Na obecny układ technologiczny składają się następujące elementy:

- punkt zlewny z automatyczną stacją dla ścieków dowożonych,
- przepompownia główna ze stacją mechanicznego oczyszczania ścieków (pomiar ilości ścieków, rozdrabniacz kanałowy, dwa sita bębnowe, piaskownik wirowy i płuczka piasku),
- komora zasuw na dopływie ścieków surowych,
- zbiornik buforowy i retencyjny ścieków surowych,
- dwie komory biologiczne,
- stacja filtracji ścieków oczyszczonych biologicznie,
- stacja dmuchaw dla komór biologicznych i KTSO,
- stacja dozowania PIX – u,
- komora tlenowej stabilizacji osadu,
- komorę pomiarową ścieków oczyszczonych,
- budynek rozdzielni i hydrofornia ścieków oczyszczonych,
- budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Gmina Brusy posiada decyzję Starosty Chojnickiego z dnia 08.01.2009 r., znak: OS.6223/60/08/09, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Brusach do rzeki Niechwaszcz w km 8 + 295. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest od dnia uprawomocnienia się decyzji, tj. od dnia 03.02.2009 r. do dnia 10.01.2019 r. Zgodnie z pkt V przedmiotowego pozwolenia do czasu wydania postanowienia o oddaniu do użytkowania zmodernizowanej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 4

protokół kontroli nr SLU 6/2018



oczyszczalni ścieków ilość zrzucanych do rzeki Niechwaszcz ścieków, parametry oczyszczanych ścieków, jak i warunki na jakich te ścieki są zrzucane są identyczne jak w decyzji Starosty Chojnickiego z dnia 30.06.2004 r., znak: OS.6223/14/492/04. Zgodnie z tym zapisem nowe warunki odprowadzania ścieków obowiązują od dnia wydania decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego tj. 27.08.2012 r.

Gmina Brusy zobowiązana jest do pobierania minimum 12 próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w ciągu roku. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu następujące analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych, wykonane przez akredytowane laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, akredytacja PCA numer AB 1232:

- SB/10193/02/2017 i SB/10194/02/2017 z datą poboru 7/8.02.2017;
- SB/26250/03/2017 i SB/26122/03/2017 z datą poboru 22/23.03.2017;
- SB/38534/04/2017 i SB/38535/04/2017 z datą poboru 25/26.04.2017;
- SB/41547/05/2017 i SB/41548/05/2017 z datą poboru 09/10.05.2017;
- SB/53827/06/2017 i SB/53828/06/2017 z datą poboru 06/07.06.2017;
- SB/65943/07/2017 i SB/65944/07/2017 z datą poboru 12/13.07.2017;
- SB/80417/08/2017 i SB/80419/08/2017 z datą poboru 22/23.08.2017;
- SB/85430/09/2017 i SB/85432/09/2017 z datą poboru 06/07.09.2017;
- SB/97157/10/2017 i SB/97158/10/2017 z datą poboru 04/05.10.2017;
- SB/119666/12/2017 i SB/119667/12/2017 z datą poboru 22/23.11.2017;
- SB/00521/01/2018 i SB/00522/01/2018 z datą poboru 27/28.11.2017;
- SB/14111/02/2018 i SB/14112/02/2018 z datą poboru 12/13.02.2018.

Wyniki pomiarów wykonane przez wyżej wymienione laboratorium wykazały osiągnięcie minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń w stosunku do stężenia ścieków surowych. Parametry stanu ścieków tj. temperatury i pH również nie zostały przekroczone. W roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 08.01.2009 r., tj. od dnia 03.02.2017 r., do dnia 03.02.2018 r., oczyszczalnia spełniła stawiane wymagania jakości i stanu odprowadzanych ścieków.

Ilość odprowadzanych ścieków określana jest na podstawie odczytów na przepływomierzu. Wyniki pomiarów odnotowywane są w rejestrze. Ustalono, że w poniższym okresie czasu odprowadzono następującą ilość ścieków:

- w 2017 roku 427812 m³ (Q_{śrd} = 1172 m³/d).

Nie przekroczono normatywnej, średniodobowej ilości odprowadzanych do środowiska ścieków.

Podmiot przesyła wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki badań automonitoringowych zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r., Nr 215, poz. 1366). Zawarte w sprawozdaniach dane są zgodne z przedstawionymi w trakcie kontroli oryginałami raportów z badań.

Podmiot przekazuje Marszałkowi Województwa Pomorskiego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 286 ust 1 ustawy Poś. Sprawozdanie za 2016 r., przesłane zostało w terminie ustawowym (data nadania przesyłki 07.03.2017 r.).

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 4

protokół kontroli nr SLU 6/2018

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli nr 8/2018

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Witold Ossowski - Burmistrz Brus

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2018

Miejsce i data podpisania protokołu: Brusy, 23-02-2018

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. (052) 39-69-302, fax (052) 39-69-303
NIP 555-192-12-30 Regon 141251

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku

Piotr Paśnik

Główny Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku

Dariusz Patyna

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.