PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI
89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 665, 152/4 OBAŻ 656/2 POLCZOTCH W BRUSACH**
PROJEKTOWANE/GO	
OBIEKTU BUDOWLANEGO	

BRANŻA SANITARNA	NR RYS	S3.5	
INSTALACJA C.O. - AKSONOMETRIA	SKALA	1:100	

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ARCHITEKT	[PODPIS] [IMIĘ] [NAZWISKO]
SPRZ. DO WYDRUKU [NAZWISKO]	[PODPIS]
WSP. NR UPRAWNIEŃ [NUMER]	
SPRZ. NR UPRAWNIEŃ [NUMER]	

8.10.2019	8.10.2019

Legenda:
- Przewody zasilające C.O.
- Przewody powrotne C.O.

Typ:
A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z przeszczeniem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Tlob = 80 °C). Typ polączeń - zaprasowanie promieniowe.
B - Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-84/H-74219 łączone poprzez spawanie


Pompa cyrkulacyjna wg charakterystyki Alpha 2 (2500)
Pompa cyrkulacyjna wg charakterystyki Alpha 2 (2500)
Pompa cyrkulacyjna wg charakterystyki Alpha 2 (2500)
Pompa cyrkulacyjna wg charakterystyki Alpha 2 (2500)
Zbiornik c.w.u. przeponowy wg. wskazań rysunku
Zbiornik c.w.u. przeponowy wg. wskazań rysunku
Zbiornik wyrównawczy wg. CYRKONDENS 200 l, do wody instalacyjnej
Zbiornik wyrównawczy wg. CYRKONDENS 200 l, do wody instalacyjnej
Zbiornik c.w.u. przeponowy wg. wskazań rysunku
Zbiornik c.w.u. przeponowy wg. wskazań rysunku
Zbiornik c.w.u. przeponowy wg. wskazań rysunku