



- Legenda:
- Przewody zasilające C.O.
 - Przewody powrotne C.O.

Typ:

A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promienione.

B - Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-84/H-74219 łączone poprzez spawanie

IP	NAMNA POMIESZCZEN	RODZAJ POSADZKI	POMIĘRZCZYNIA POSADZKI
3.1	KŁATKA SCHODOWA	GRES	13,88
3.2	POM. GOSPODARCZE	GRES	2,51
3.3	ŁAZIENKA	GRES	8,66
3.4	POKÓJ INDYW. PORADNICTWA	GRES	10,21
3.5	SALA OGÓLNA / ŚWIE TLCA	WYKŁADZINA PVC	35,37
3.6	POM. BIUROWE	GRES	9,99
3.7	KOMUNIKACJA	GRES	34,79
3.8	ŁAZIENKA	GRES	13,03
3.9	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	WYKL. PVC/GRES	27,02
3.10	POM. GOSPODARCZE	GRES	7,3
3.11	POKÓJ OPIEKUNÓW	WYKŁADZINA PVC	22,92
3.11 a	ŁAZIENKA	GRES	9,29
3.12	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	WYKL. PVC/GRES	31,42
3.13	ŁAZIENKA	GRES	9,14
3.14	KŁATKA SCHODOWA	GRES	16,75
3.15	ŁAZIENKA	GRES	7,03
3.16	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	WYKL. PVC/GRES	23,23
3.17	POM. GOSPODARCZE + SPRZĄTACZKA	GRES	13,56
			286,1

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		89-601 CHOJNICE ALGABRGA 54 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2 POŁOŻONYCH W BRUSZACH	
RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.		SKALA	1:100
BRANŻA SANITARNIA		NR RYS	S3.4
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNOJ SPECIALIZOWANE INSTALACJE SANITARNE GOSPODARSTWA WILKOWE POM. 044-1005/1 010-1242486 010-1242486		SPRACUJĄCY INSTALACJI SANITARNOJ SPECIALIZOWANE INSTALACJE SANITARNE GOSPODARSTWA WILKOWE POM. 044-1005/1 010-1242486 010-1242486	
8.10.2019		8.10.2019	