

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ulic Osiedla Słonecznego w Brusach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Proszę o określenie warstwy stabilizacji. Należy wykonać stabilizację 1,5 MPa czy 2,5 MPa
Odp. Należy przyjąć klasę wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 1,5-2,5 MPa).
2. Etap 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje: roboty pomiarowe
Odp. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (KNR 2-01 0119-03) wynoszą 171,77 m.
3. Etap 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące robót związanych z rekultywacją stawu. Proszę o podanie ilości każdej z robót związanych z tym zadaniem
**Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.
Powierzchnia działki nr 849/2, na której znajduje się staw wynosi: 0,0708 ha, powierzchnia stawu ok. 0,0100 ha (nieużytek N).**
4. Etap 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące robót związanych z rekultywacją stawu. Proszę o podanie ilości każdej z robót związanych z tym zadaniem.
**Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.
Powierzchnia działki nr 835/47, na której znajduje się staw wynosi: 0,1161ha, powierzchnia stawu ok. 0,0330 ha (nieużytek N).**
5. Etap 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru pozycją; roboty pomiarowe
Odp. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (KNR 2-01 0119-03) wynoszą 574,40 m.
6. Etap 2. Ilość chodnika na ul. Kwiatowej (1m²) jest prawidłowa?
Odp. Powierzchnia chodnika na ul. Kwiatowej wynosi 240,8 m². W pozycjach przedmiaru robót nr 16, 17, 18 należy przyjąć powierzchnię 240,8 m².
7. Etap 3 Jaśminowa . Nasyp należy wykonać z gruntu dowiezionego czy z dokopu?
Odp. Można wykorzystać grunt z dokopu.
8. Etap 3. Proszę o udostępnienie przedmiaru i dokumentację dotyczącą zieleni
**Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w zakresie zieleni.
Szczegółowy opis dotyczący nasadzeń znajduje się w punkcie 4) Etapu III oraz w dokumentacji projektowej.**
9. Etap 4. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące robót związanych z rekultywacją stawu. Proszę o podanie ilości każdej z robót związanych z tym zadaniem
**Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.
Staw przy ul. Łanowej - powierzchnia działki nr 439/46 (po podziale), na której znajduje się staw wynosi: 0,1432ha, powierzchnia stawu ok. 0,0712 ha (nieużytek N).
Staw przy ul. Zielonej - powierzchnia działki nr 439/46 (po podziale), na której znajduje się staw wynosi: 0,1300ha, powierzchnia stawu ok. 0,0350 ha (nieużytek N).**
10. Wyniesienie kamieni granicznych dotyczy tylko ul. Zielonej?

Odp. Wyniesienie kamieni granicznych dotyczy ulic Zielonej oraz Łanowej (działki powstałe z podziału przejęte pod drogę: 439/50, 439/52, 1479/3, 1480/1, 1481/1, 1482/1, 439/46, 439/48, 1488/1, 1489/3, 1490/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1493/2, 1476/1, 1477/1, 1483/1, 1484/1, 1485/1, 1486/1, 1487/1, 1495/1, 1496/1, 1497/1, 1498/1, 1499/1, 441/1).

11. Etap 4. Proszę o udostępnienie przedmiaru i dokumentację dotyczącą zieleni

Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w zakresie zieleni.

Szczegółowy opis dotyczący nasadzeń znajduje się w punkcie 2) lit h), 3) lit. f), oraz 4) Etapu IV oraz w dokumentacji projektowej.

12. Proszę o podanie ilości robót związanych z rozbiórka płotów o których jest mowa w opisie zamówienia. Jakich ulic dotyczy to zadanie?

Odp. Rozbiórka ogrodzeń dotyczy ulic Zielonej i Łanowej (działki powstałe z podziału przejęte pod drogę: 439/50, 439/52, 1479/3, 1480/1, 1481/1, 1482/1, 439/46, 439/48, 1488/1, 1489/3, 1490/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1493/2, 1476/1, 1477/1, 1483/1, 1484/1, 1485/1, 1486/1, 1487/1, 1495/1, 1496/1, 1497/1, 1498/1, 1499/1, 441/1) na długości granic podziału. W dniu dzisiejszym Zamawiający załączył na stronie bip.brusy.pl projekty podziału.

13. Jakich ulic dotyczy zakup i montaż małej architektury?

Odp. Zamawiający podejmie decyzję o lokalizacji małej architektury na terenie ulic Osiedla Słonecznego po zakończeniu robót budowlanych wszystkich etapów.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści SIWZ w następujący sposób:

1. Ust. 2 lit. C pkt 3) **Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„Budowa ulicy Stokrotki wraz z łącznikiem

- a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
- b) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- c) przebudowa linii energetycznej nN,
- d) budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- e) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami,
- f) budowa oświetlenia ulicznego,
- g) urządzenie zieleni.”

2. Ust. 2 lit. D pkt 2) **Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„Budowa ulicy Zielonej wraz z łącznikiem do ul. Różanej

- a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
- b) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- c) budowa odcinka sieci wodociągowej,
- d) przebudowa linii energetycznej nN,
- e) budowa oświetlenia ulicznego,
- f) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami,
- g) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 1494, w tym:
 - wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń,
 - odmulenie dna zbiornika,
 - uformowanie skarp, faszynowanie,
 - rozplantowanie namułu,
 - obsianie trawą całego terenu działki,
- h) wyniesienie kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRID”.

3. Ust. 2 lit. D pkt 3) lit. f) **Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„rekultywacja stawu na działce ewid. nr 439/46 po podziale (439/45 przed podziałem), w tym:

- wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń,

- odmulenie dna zbiornika,
 - uformowanie skarp, faszynowanie,
 - rozplantowanie namułu,
 - obsianie trawą całego terenu działki,
 - wycinka drzew i usunięcie karpin –10 szt”
4. W **Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia UWAGA** dopisuje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, *umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych.*”
5. **Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
Etap I - ul. Akacyjowa wraz z łącznikiem do ul. Słonecznej - do 30.10.2020 r.
Etap II – ul. Kwiatowa, ul. Różana z łącznikami do ul. Słonecznej - do 30.09.2021 r.
Etap III – ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem - do 30.09.2022 r.
Etap IV - ul. Modrakowa, ul. Zielona wraz z łącznikiem do ul. Różanej, ul. Łanowa - do 31.07.2023 r.”
6. § 2 **ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„Etap III – ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem – do 30.09.2022 r.”
7. § 3 **ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„**Etap III** – ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem”
8. **Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert** otrzymuje brzmienie:
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
„Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach”
Nie otwierać przed 26.06.2020 r. godz. 12¹⁵

9. **Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia **26 czerwca 2020 r. do godz. 12⁰⁰** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 czerwca 2020 r. o godz. 12¹⁵** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 7.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 12⁰⁰**.

Z up. Burmistrza

mgr inż. **Ewa Mochol**
Specjalista ds.
zamówień publicznych

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Relacji z Zewnętrznymi


mgr inż. **Zbigniew Żabiński**

