

## Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę remizy strażackiej w Leśnie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnienia na skierowane przez Wykonawcę zapytanie do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Proszę o podanie producenta oraz parametrów materiałów wbudowanych w części istniejącej, w celu użycia tych samych materiałów w nowo - wybudowanej części w celu uniknięcia różnic:
  - dachówka
  - orynnowanie
  - cegła/płytki klinkierowa na komin
  - parapety zewnętrzne
  - elewacja
  - bloczek łupany.

**Odp. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ww. ustawy, nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych.**

**Parametry materiałów wbudowanych w części istniejącej:**

- dachówka - ceramiczna zakładkowa płaska w kolorze naturalnej cegły, spełniające wymagania zawarte w normach PN-EN 1304:2005,
- orynnowanie – z blachy tytanowo – cynkowej,
- cegła/płytki klinkierowa na komin – cegła klinkierowa elewacyjna 250x120x65 w kolorze naturalnej cegły,
- parapety zewnętrzne - z blachy tytanowo – cynkowej,
- elewacja – zgodnie z dokumentacją projektową,
- bloczek łupany – na elewacji OSP nie występuje bloczek łupany.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści SIWZ w następujący sposób:

1. Ust. 2 pkt 2) lit. e) **Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:  
„należy dostarczyć i zamontować odsysacz bębnowy spalin (2 szt.) typ z wentylatorem montowanym bezpośrednio do urządzenia typ FA-8-3 z wężem do samochodów ciężarowych ZW-12/150 o średnicy 150mm/200mm. Nawijanie węża za pomocą napędu sprężynowego typ C, należy przewidzieć wyrzutnię spalin ponad dachem z wykończeniem dekarskim dla każdego odsysacza, średnica kanału d150mm/200mm.”
2. Ust. 2 pkt 3) lit. b) **Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie:  
„wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego (dodatkowo należy doprowadzić zasilanie do podświetlenia napisu „OSP LEŚNO” i zamontować oprawy, doprowadzić zasilanie do miejsca montażu figury św. Floriana, doprowadzić zasilanie i zamontować 3 oprawy oświetleniowe z czujką zmierzchową na ścianie zewnętrznej południowej)”.

3. **Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert** otrzymuje brzmienie:  
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

**Gmina Brusy**  
**ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy**  
**„Budowa remizy strażackiej w Leśnie”**  
**Nie otwierać przed 07.04.2020 r. godz. 12<sup>15</sup>**

4. **Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** otrzymuje brzmienie:
- „1. Ofertę należy złożyć do dnia **7 kwietnia 2020 r. do godz. 12<sup>00</sup>** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 kwietnia 2020 r. o godz. 12<sup>15</sup>** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 7.
  3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 7 kwietnia 2020 r. do godz. 12<sup>00</sup>**.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. *[podpis]* Mochol  
Specjalista ds.  
zamówień publicznych