

## Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ul. Słonecznej w Zalesiu”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Czy studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej wykonać z kinetami czy osadnikami?

**Odp. Studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z kinetami.**

2. Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania studzienek wpustowych betonowych o średnicy wewnętrznej 500 mm.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Ponadto Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił na stronie bip.brusy.pl **ZMIENIONY Załącznik Nr 12 do SIWZ „Wymagana zawartość dokumentacji odbiorowej”.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Ewa Mochol*  
Specjalista ds.  
zamówień publicznych

Dyrektor Wydziału  
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

*mgr inż. Zbigniew Żabiński*