

GMINA BRUSY

ul. Na Zaborach 1 89-632 Brusy
tel. 52 3969300 fax 52 3969303
NIP 555-192-12-30 Regon 092351251
Nr ZP.271.36.2019

Brusy, 2019-11-15

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi gminnej nr 206008G Zalesie – Lubnia”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

3. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia dotyczące budowy przejazdu kolejowego w km 0+341,35 z spółkami PKP? Jeżeli tak proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

Odp. Tak. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił przedmiotowe uzgodnienie na stronie bip.brusy.pl. Wszystkie koszty wynikające z uzgodnień ponosi Wykonawca.

4. Czy studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej wykonać z kinetami czy osadnikami?

Odp. Studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z kinetami.

5. Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania studzienek wpustowych betonowych o średnicy wewnętrznej 500 mm.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Ponadto Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił na stronie bip.brusy.pl **Załącznik Nr 12 do SIWZ „Wymagana zawartość dokumentacji odbiorowej”.**

Powyższa wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza


mgr inż. Ewa Mochol
Specjalista ds.
zamówień publicznych

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych


mgr inż. Zbigniew Żabiński