UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonania projektowanego wodociągu konieczne jest dokładne określenie rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu w miejscach połączeń.
2. Rozwiązania techniczne połączeń z istniejącymi wodociągami należy dostosować do warunków rzeczywistych.
3. W przypadku innej rzędnej, innego materiału i średnicy niż przyjęte w projekcie należy skontaktować się z jednostką autorską projektu.
4. Projektowany wodociąg posadowić na równomiernie zagęszczonej podsypce z piasku średniego o grubości warstwy 20cm.

EPI-Graf, Generator rzeczkowy 7.7

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
- Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting - Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Temat Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego	SANITARNA	PB/PW	Bd 4311
	Branża	Stadium	Nr zlecenia
	Autor projektu	**inż.Anna Majder** upr. bud. KUP/0064/POOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń cieplnych,wentyl.,gaz.,wodoc. i kanal.	
Obiekt KANALIZACJA DESZCZOWA (etap III)	**Opracowała**	**mgr inż. Justyna Brzeska**	
	Sprawdził	**inż. Jan Brzeski** upr. bud. nr 2397/60 w specjalności instal.-inżynieryjnej w zakresie urządzeń wod-kan, c.o. i gaz	
Przedmiot opracowania Profil podłużny wodociągu	12.2007	1:100 / 500	
	Data	Skala	nr rys.